



Obec Dvory

Dvory č.p. 3,288 02 Nymburk
tel.: 325 531 000, e-mail: obec@dvoryunymburka.cz
č.ú.: 505423359/0800

Všeobecné podmínky a informace k napojení na vodovod a kanalizaci v obci Dvory

- provozovatelem a vlastníkem veřejné vodovodní a kanalizační sítě je obec Dvory

Všeobecné podmínky připojení:

- investor stavby (přípojky) bude vlastníkem přípojky a bude v budoucnu zajišťovat údržbu a opravu přípojky v celé délce a to minimálně po dobu 2 let, poté je může nabídnout obci Dvory k provozování
- investor nese záruku na sesednutí výkopu nad rýhou po dobu 5 let.
- stavbu musí provádět odborná firma
- náklady na označení staveniště nese investor
- přípojka bude zprovozněna po podpisu smlouvy
- před podpisem smlouvy investor předá provozovateli následující dokumentaci – projekt skutečného provedení, zaměření přípojek ve formátu s příponou „.dwg“, revizi technologie, atest vodotěsnosti šachty

Specifické podmínky pro připojení vodovodu:

- vodovodní přípojka bude provedena kolmo na hlavní řad
- přípojka bude na hlavním řadu osazena šoupátkem s označením „VODA“, šoupě bude hradit obec, jelikož bude součástí hlavního řadu a bude v jeho vlastnictví
- měření bude prováděno ve vybudované vodoměrné šachtě na pozemku investora nebo v budově v nejbližším možném místě po prostupu vedení podlahou
- vodoměrná šachta musí být vodotěsná
- vodoměr osadí a zaplombuje provozovatel do připravené vodoměrné soupravy s roztečí 165 mm
- doporučujeme instalaci zpětné klapky a regulátoru tlaku

Specifické podmínky pro připojení kanalizace:

- přípojka bude na hlavním řadu osazena šoupátkem s označením „KANÁL“, šoupě bude hradit obec, jelikož bude součástí hlavního řadu a bude v jeho vlastnictví
- v obci je technologie tlakové kanalizace s domovním čerpadlem usazeným v plastové jímce
- doporučujeme, instalaci technologie firmy AQ spol. typ čerpadla AQK-06/400, v případě jiné technologie nebude v budoucnu možné provozování přípojky (zajišťování oprav) provozovatelem kanalizační sítě.